


СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«АЛЪЯНС-ТЕСТ»

Регистрационный № РОСС RU.32671.04АЛЯ0



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32671.04АЛЯ0ОС008.К00078**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Эскаро Кемикал АС»
(ООО «Эскаро Кемикал АС»). ОГРН: 1027809256188; ИНН: 7825417750.
Юридический адрес: Россия, 197375, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ
Юнтолово, ул. Маршала Новикова, д. 28, литера И, помещ. 8-Н, офис 2.1.
Телефон: +7 (812) 320-70-67; E-mail: referent@eskaro.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Эскаро Кемикал АС»
(ООО «Эскаро Кемикал АС»). ОГРН: 1027809256188; ИНН: 7825417750.
Юридический адрес: Россия, 197375, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ
Юнтолово, ул. Маршала Новикова, д. 28, литера И, помещ. 8-Н, офис 2.1.
Телефон: +7 (812) 320-70-67; E-mail: referent@eskaro.ru.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

«СИСТЕМА КАЧЕСТВА» Общества с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА
КАЧЕСТВА», Адрес: Россия, 109029, город Москва, Средняя Калитниковская ул, д. 28
стр. 3, офис 302 ком. 4. Phone: +7 (486) 222-23-60; email: sistema.teh@rambler.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32671.04АЛЯ0ОС008.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

Материалы лакокрасочные для нанесения декоративных
покрытий, торговой марки «AURA», выпускаемые по ТУ 20.30.22-
096-50910635-2023.
Серийный выпуск.

ОКПД 2
20.30.22.110**ТН ВЭД**
3214900009**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

Группа горючести – (Г1) по ГОСТ 30244-94, «Материалы строительные. Методы
испытаний на горючесть». Метод II; Группа воспламеняемости – (В1) по ГОСТ 30402-96
«Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость»; Группа
дымообразующей способности – (Д2) по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18) «Система стандартов
безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура
показателей и методы их определения»; Группа токсичности продуктов горения - (Т2) по
ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20). «Система стандартов безопасности труда.
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их
определения».

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И
ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № СК-24/08-0948 от 22.08.2024 года, выданный Испытательной
лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА КАЧЕСТВА»,
аттестат аккредитации РОСС RU.32671.04АЛЯ0ИЛ008, сроком действия до 08.01.2025
года.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

ТУ 20.30.22-096-50910635-2023 «Материалы лакокрасочные для нанесения декоративных
покрытий ТМ «AURA».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 22.08.2024 ПО 21.08.2029

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



Усинская Д.Д.
инициалы, фамилия

Хайбуллин Р.З.
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении
ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.